


Zakroczym, 16 stycznia 2019 r.

WIR.7032.4.2018




**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 6
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki**

W imieniu Gminy Zakroczym, w związku z otrzymanym (do wiadomości) pismem nr CI-IN.7024.12.2018.MO z dnia 18.12.2018 r. skierowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz po zapoznaniu się w dniu 7 stycznia 2019 r. w Inspektoracie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z „Opinią dot.: nieprawidłowości w zakresie eksploatacji składowiska zlokalizowanego w miejscowości Zakroczym, powodujących oddziaływanie odoroczynne” wykonaną przez dr inż. Piotra Manczarskiego, która stanowiła załącznik do ww. pisma należy stwierdzić, że w przedmiotowej opinii wymienione zostały tylko nieliczne nieprawidłowości występujące w funkcjonowaniu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zakroczym, gm. Zakroczym.

W 2018r. na zlecenie Gminy Zakroczym został przeprowadzony audyt składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu autorstwa dr Rafała Lewickiego przy udziale Marka Żelichowskiego, oparty na wizjach w terenie oraz przeprowadzonych badaniach przez autora audytu. Wyniki audytu zostały opracowane formie publikacji, pn. „Audyt składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu” - TOM 1/2 i TOM 2/2 , który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że ww. dokument dostępny jest na stronie http://www.zakroczym.pl/files/667/5b8f8daaed19b/Zakroczym_Raport-tom-1.pdf oraz na stronie http://www.zakroczym.pl/files/667/5b8f8daaed19b/Zakroczym_Raport-tom-2.pdf. Wyniki audytu wskazują, iż istnieją uzasadnione przesłanki do uznania, iż składowisko odpadów w Zakroczymiu prowadzone przez PG Inwest sp. z o.o. nie jest prowadzone w sposób prawidłowy oraz może stanowić realne zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców Gminy, a także szkodzi środowisku.

Nadmienić należy iż, w trakcie wykonywania audytu na zlecenie Gminy nie udostępniono dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej elektrowni biogazowej oraz decyzji o pozwoleniu na jej budowę i decyzji zezwalającej na użytkowanie.

W związku z powyższym, wnosimy dołączenie przedmiotowego audytu wykonanego na zlecenie Gminy Zakroczym jako dowód w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Państwa organ, przeanalizowanie jego wyników oraz wniosków z niego wynikających oraz w prowadzonym postępowaniu w sprawie oraz pilne podjęcie odpowiednich i adekwatnych działań w celu wyegzekwowania od dzierżawcy – PG INWEST sp. z o. o. eksploataowania składowiska odpadów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Grażyna Woźnicka
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Załącznik:

1. Audyt dot. składowiska odpadów autorstwa p. Marka Żelichowskiego oraz Pana Rafała Lewickiego (tom I i tom II)

Otrzymują:

1. adresat
2. WIR a/a