

Zakroczym, dnia 12 września 2018 r.

WIR.7032.4.2.2018

Pan Adam Ludwikowski
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska
ul. Bartycka 110 a; 00 – 716 Warszawa

Dotyczy: składowisko odpadów w Zakroczymiu

Szanowny Panie!

W imieniu Gminy Zakroczym, w nawiązaniu do wcześniej prowadzonej korespondencji z Państwa organem, w związku z opracowanym na zlecenie Gminy Zakroczym audytem składowiska przez Pana Marka Żelichowskiego oraz Pana Rafała Lewickiego (przekazanym pismem z dnia 12 września 2018 r. znak WR.7032.4.1.2018 kierowanym do Ministra Środowiska i do wiadomości WIOŚ) i wykazanymi licznymi nieprawidłowościami w prowadzeniu składowiska odpadów przez dzierżawcę, tj. PG INWEST sp. z o.o. w Kobyłce, wnoszę o objęcie szczególnym nadzorem działalności przez dzierżawcę na terenie składowiska oraz wydanie odpowiednich orzeczeń administracyjnych mających na celu dostosowanie składowiska do stanu zgodnego z prawem oraz jego eksploatacji przez dzierżawcę z uwzględnieniem zasad zabezpieczających zdrowie i życie mieszkańców Gminy Zakroczym.

Informuję, iż wykonany audyt wskazuje na znaczne przekroczenie licznych parametrów związanych z ochroną środowiska, m.in. wartości prognozowanych emisji, na których opierała się decyzja pozwolenia zintegrowanego, wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 15 września 2015 r. znak PŚ-V.7222.9.2014.KS. Szacunki wskazują, że składowisko emituje do atmosfery ponad połowę generowanego gazu, zawierającego bardzo wysokie stężenie złownnego siarkowodoru. Składowisko odpadów stwarza także realne zagrożenie pożarowe.

Dzierżawca – na podstawie wniosków wynikających z audytu, został zobowiązany przez Gminę Zakroczym do podjęcia licznych działań mających na celu stworzenie warunków bezpiecznego oraz efektywnego prowadzenia gospodarki odpadami na terenie składowiska. Dzierżawca został m. in. zobowiązany do:

1. bezzwłocznego, a najpóźniej do 30 września 2018 r. podjęcia skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem użytkownika elektrowni biogazowej oraz systemu odgazowania;
2. bezzwłocznego a najpóźniej do 30 września 2018 r. zastosowania wszelkich - wskazanych w Instrukcji prowadzenia składowiska - środków zapobiegających powstaniu pożarów;
3. przeszkolenia w terminie do 31 października 2018 r. personelu obsługującego składowisko pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu działań przeciwpożarowych, a także zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa personelowi w zakresie eksploatacji systemu odgazowania i gospodarki odciekami;
4. w terminie do 30 września 2018 r. zostanie uaktualniona dokumentacja dot. zabezpieczenia przed wybuchem oraz instrukcja przeciwpożarowa składowiska,
5. system odgazowania zainstalowany na składowisku zostanie doprowadzony do pełnej sprawności oraz funkcjonalności, tj.:
 - a) w terminie do 30 listopada 2018 r. zostanie zainstalowana ssawa i pochodnia do spalania nadmiaru gazu;


- b) regularnie – w odstępach określonych dokumentacją techniczno-ruchową, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, system będzie serwisowany i nie rzadziej niż raz na miesiąc regulowany tak, aby odprowadzać i unieszkodliwiać maksymalnie możliwą ilość generowanego gazu;
 - c) w terminie do 31 października 2018 r. studnie gazowe i pozostałe elementy systemu odgazowania zostaną oznakowane identyfikatorami i znakami ostrzegawczymi zgodnie z dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem;
 - d) w terminie do 31 grudnia 2018 r. w miejsce studni niefunkcjonalnych zostaną odwiercone nowe studnie gazowe;
 - e) w terminie do 31 października 2018 r. zostaną zainstalowane i zapewnione odpowiednie urządzenia i instrumenty kontrolno-pomiarowe oraz zostanie zapewniony kwalifikowany personel, w celu wykonywania regulacji systemu odgazowania;
 - f) w terminie do 31 października 2018 r. zostanie uporządkowany monitoring środowiskowy i eksploatacyjny gazu; będzie regularnie wykonywany, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym i dobrą praktyką inżynierską;
 - g) bezzwłocznie, a najpóźniej do 30 września 2018 r. zostaną zastosowane filtry na studniach na kwaterze południowej na składowisku;
 - h) w terminie do 31 października 2018 r. zostanie naprawiona niefunkcjonalna infrastruktura odgazowująca.
6. w terminie do 30 września 2018 r. zostaną zlikwidowane źródła emisji gazu u podnóża kwatery wschodniej na składowisku oraz obok stacji pompowej P1;
 7. w terminie do 31 października 2018 r. składowisko zostanie zbadane pod kątem pożarów podpowierzchniowych;
 8. w terminie do 30 września 2018 r. zostanie zweryfikowana przyjęta strategia gospodarki odciekami;
 9. zostanie zakończona w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. budowa kwatery wschodniej; zaś w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. ww. kwatera zostanie zabezpieczona w taki sposób, aby możliwe było zainstalowanie na niej efektywnego systemu odgazowania;
 10. w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. zostaną uszczelnione skarpy, przez które następuje ulatnianie się gazu składowiskowego, a jeżeli ww. uszczelnienie będzie niemożliwe lub nieskuteczne, w okresie do 2 miesięcy zostaną zainstalowane alternatywne środki odgazowania.
 11. w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. zostanie zbadana oraz przedstawiona ocena ryzyka środowiskowego oraz bezpieczeństwa w odniesieniu do odpadów zdeponowanych pod uszczelnieniem dna kwatery wschodniej.
 12. w terminie do 31 października 2018 r. zostanie zbadana sytuacja dot. odpadów zdeponowanych na kwaterze południowej, generujących biogaz z wysoką zawartością siarkowodoru.

Jak widać, lista zaleceń i uchybień w prowadzeniu działalności przez dzierżawcę jest dość liczna. Oczekuję zatem, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podejmie odpowiednie działania mające na celu wszczęcie kontroli nad składowiskiem odpadów w Zakroczymiu i wyda odpowiednie orzeczenia administracyjne mające zmierzające do zrealizowania zaleceń wynikających z audytu.

Gmina Zakroczym wielokrotnie zwracała się do Państwa instytucji o udzielenie merytorycznej pomocy. Jak dotąd, działania Inspektoratu nie odnosiły spodziewanych efektów i umożliwiały dzierżawcy prowadzenie działalności gospodarczej na składowisku z naruszeniem zasad z tym związanych. Mam nadzieję, iż przedstawiony audyt i wynikające z niego zalecenia oraz wnioski nie zostaną zignorowane przez Państwa instytucję.

Otrzymują:

1. adresat
2. WIR a/a


BURMISTRZ
Artur Ciecierski